



Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r.

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i elektrycznych w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Radostowo (gmina Subkowy, woj. pomorskie)”.**

W związku z pytaniami oferenta dotyczącymi projektu pn: „Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Radostowo (gmina Subkowy, woj. pomorskie), poniżej cytujemy treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1.**

Na spotkaniu [...], mowa była, iż projekt przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN15kV nr 605500 (kolidującej z elektrownią EW2) jest w trakcie opracowania. Wnioskujemy o wyłączenie na tym etapie wyceny tej części robót do czasu otrzymania uzgodnionego projektu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia tego zakresu prac z wyceny.

**Pytanie 2.**

W warunkach przyłączenia WP 152/2006 i 80/2007 jest zapis o przebudowie „GPZ Subkowy”. Czy Inwestor ustalił z Operatorem po czyjej stronie jest ta przebudowa?

**Odpowiedź:**

Ustalono, że przebudowa na terenie obecnego GPZ Energa, jest po stronie Energa- z wyjątkiem doprowadzenia przewodów SN i światłowodu z farmy do pól liniowych.

**Pytanie 3.**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia przeszkód terenowych i kolizji znajdujących się na trasie transportu elementów turbin w tym m.in. przestawienie słupów elektroenergetycznych. Wnioskujemy o wyłączenie na tym etapie wyceny tej części robót do czasu otrzymania uzgodnionego projektu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia tego zakresu prac z wyceny, jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z warunkami SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania stosownej dokumentacji i jej uzgodnienia w celu wykonania powyższych prac. Zakres prac został przez Zamawiającego szczegółowo przedstawiony podczas wizyty na terenie inwestycji.